



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/W/0801/01/2008

ORYGINAL

Wyrób / product: **Membrany - powłoki izolacyjne:**
ANTICOR CIM 1000
ANTICOR CIM 1061
ANTICOR CIM 2000

Zawierający / containing: poliuretany modyfikowane asfaltem

Przeznaczony do / destined: stosowania jako zewnętrzne i wewnętrzne powłoki konstrukcji betonowych i stalowych, w tym w zbiornikach wody przeznaczonej do spożycia oraz jako elastyczne, nieprzepuszczalne wykładziny otwartych zbiorników formowanych w gruncie, w tym stawów rybnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyroby przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego stosowania, z zachowaniem ścisłych środków ostrożności, w tym ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych przed kontaktem z preparatami. Prace z zastosowaniem powyższych wyrobów należy prowadzić na wolnym powietrzu lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w których podczas trwania prac nie powinny przebywać osoby postronne. Zbiorniki na wodę przeznaczoną do spożycia, w których zastosowano powyższe wyroby jako wewnętrzną powłokę izolacyjną, po wysezonowaniu przed oddaniem do użytku należy starannie umyć i spłukać wodą. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wytwórca / producer:

C.I.M. Industries Inc.
NH 03458 Peterborough
94 Grove Street, USA

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for

ANTICOR PPH Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka
ul. Wygoda 28



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2014-01-05 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2014-01-05
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 5 stycznia 2009

The date of issue of the certificate: 5th January 2009

p.o. Kierownika
Zakładu Higieny Komunalnej

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

str. 1 z 1